

CLIENTE:	HENKEL	
OBRA:	OFICINA SAN ISIDRO	
LUGAR:	OBRA	
FECHA:	17/09/2010	

MINUTA DE REUNION N°5		
Asistentes	Nombre	E-mail
HENKEL	Oscar Maglio	oscar.maglio@ar.henkel.com
	Soledad Corral	Soledad.Corral@ar.henkel.com
IBM	Gabriel Palermo	gabrielp@ar.ibm.com
	Maria Laura Llamosas	mlamo@ar.ibm.com
CONTRACT RENT	Fernando Marconi	fmarconi@contract.com.ar
	Valeria Lombi	vlombi@contract.com.ar
	Rocio Favaron	rfavaron@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
PROYECTO DEL DATA CENTER: En la reunion del dia de la fecha HENKEL presenta a IBM como sus consultores en el diseño del data center y de las instalaciones complementarias. Se definen entonces los siguientes conceptos: Dimensiones data center: se amplia la superficie proyectada INFORMACION A SER SUMINISTRADA POR IBM: ACCESS POINT: IBM indicará la ubicación de los access point en toda la planta FM200: IBM indicará la superficie necesaria de la celda, la cantidad de tubos necesarios y el tendido de cañería y nos entregará una memoria tecnica del proyecto para agregar al pliego de extincion de incendios que se deberá licitar AIRE ACONDICIONADO: El proyecto presentado por IBM tambien contempla la instalación termomecanica, indicando las especificaciones tecnicas del equipo a suministrar, y de ser necesario marca y modelo DETECCION DE INCENDIOS: Forma parte de este proyecto la instalación de deteccion de incendios GRUPO ELECTROGENO PARA DATA CENTER: IBM nos indicará el tipo de grupo electrogeno que se deberá especificar PROYECTO ELECTRICO: A los fines de poder armar el unifilar de los tableros generales y seccionales IBM nos proveera de los datos de cargas de energia necesarios. Se informa al Cliente y a IBM que es muy importante contar con esta documentacion para el 1° de noviembre a fin de que se pueda presentar el pliego completo en la licitacion
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envian copias a todos los presentes en la reunión.