

CLIENTE:	QUINTILES ARGENTINA S.A
OBRA:	PISO 10º- 9º
LUGAR:	EDIFICIO IBM PISO 10º- 9º
FECHA:	Lunes 5 de Julio de 2010



MINUTA DE OBRA N° 14		
Asistentes	Nombre	E-mail
QUINTILES	Carlos Ford (D.O)	argcford@gmail.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Sandra Milena Hernández	mvalderrama@contract.com.ar
	Rodolfo Quevedo	rquevedo@contract.com.ar
CONTRATISTAS	Sergio Gomez	lufconnect@ciudad.com.ar
Piso 9º		
D.O Quintiles		
La D.O de Quintiles solicita a contract que la seccion de las bandejas que llegan al Server sean de mayor dimension, asi: que las bandejas que ingresen sean de 300 y el resto del piso de 200		
La D.O de Quintiles y contract verificaron la posibilidad de quitar losmuebles negros, pero no es posible ya que el revestimiento existente no va hasta el piso sino hasta la altura de los muebles negros, asi que se dejara igual.		
La D.O de Quintiles debe verificar si la oficina de la esquina, si se puede poner un modulo bastidor o mampara para que el efecto quede sobre el marco. O si se da vuelta a todo, siempre y cuando el mueble lo permita. Se debe verificar que el mueble pueda adaptarse. La D.O Confirmara		
Contract		
Se debe hacer una plantilla para verificar la posicion del periscopio en la recepcion. La boca actual se deja como caja de pase y se traslada al lugar final.		
Contract debe enviar el plano de bandejas a Sergio y pñano de voz y datos, según requerimientos de Aldo pisaní en reunion anterior.		
Electricidad		
Se aclara que el cable canal debe tener division en 1/4. para que por una mitad pasen 2cañerías y por la otra 1. Se indica que el cable canal debe llegar hasta el piso dejando 2 cajas de pase, y de estas, se haran unas canalizaciones bajo piso hasta llegar a la base del panel dejando 2 cajas nuevamente listas para conectar al mueble		
Se aclara a la D.O de Quintiles y a Sergio que la bajada por las columnas siempre sera la columna mas cercana al modulo central de los puestos. Sergio de Luftconnect se compromete a dejar preparado y adaptarse a los cable canal que se instalen.		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48hs, de lo contrario se dará por aceptada		