

Redactada por: Carolina Capouyá

MARSH MINUTA 03

FECHA 27/08/12

LUGAR Call Conference

CLIENTE Marsh

OBRA Nuevas oficinas, Edif. IBM, piso 7

Empresa

Marsh

Email

checchi@marsh.com
florencia.mujica@marsh.com
Dario.Ravera@marsh.com
Humberto.Morales@marsh.com

Integrantes

Felipe Checchi
Florencia Mujica
Darío Ravera
Humberto Morales

Contract

ccapouya@contract.com.uy

Carolina Capouyá

Redactada por: Carolina Capouyá

MARSH MINUTA 03

TEMA	DEFINIDO
Server Room / Cableado	Cotizar: Open frame 42U – telecomunicaciones (switches, patcheras, etc) Rack cerrado 42U – para servidores Patchera espejo entre los 2 racks – con 12 bocas que van de patchera a patchera Cableado categoría 6 Patch coards: 2 por puesto de trabajo, uno de 1,5mts y otro de 3mts Detector de humo en Lan Room Matafuegos CO2 dentro de la sala y ABC fuera de la sala. Si se puede conectar el sistema de detección de incendio de la planta al sistema de monitoreo de incendio del edificio se puede prescindir de rociadores en el server room, de lo contrario instalar un rociador Distribución del cableado en la sala de servidores: tablero independiente para los equipos colocado dentro de la sala. El tablero general debe ser independiente y colocado fuera de la sala Alimentación del tablero: por 2 vías: a) Red eléctrica – zapatillas de 2 líneas de 6 u 8 tomas b) UPS
Seguridad	Alarma – según mail enviado po Darío Ravera, el proveedor será ADT Control de acceso - mediante tarjeta magnética en acceso principal y sala de datos CCTV – cotizar cámara e instalación en acceso

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.