

UAR – Unión Argentina de Rugby

MINUTA N° 3

Fecha: 1 de Agosto de 2012
Tema: **Definiciones varias**
Lugar: Dardo Rocha 2950

RESPONSABLES DEL REPORTE

Inicial	Nombre	Empresa
JIP	JUAN IGNACIO PASSERA	CONTRACT RENT
DO	CARLOS MENENDEZ	SITE

TEMAS A DEFINIR – SECTOR COMEDOR

ALBAÑILERIA

- Se acordó con la DO que el cerámico a utilizar en el Comedor será el mismo que se colocó en el toilette de PB.
- Se acordó con la DO que el cerámico del piso deba cubrir la alzada del contrapiso.

DURLOCK

- La DO solicito que el tabique de durlock tenga la misma altura que las puertas existentes de la sala de maquinas.
- La DO solicitó que las montantes de las puntas del tabique lleguen hasta el techo para rigidizarlo.

CARPINTERIA

- La DO solicitó que el M06, sea un mueble de guardado bajo con la misma mesada y altura que las del M04 y M07.

CRISTALES

- Se acordó con la DO que el techo de vidrio del comedor sea un Templado laminado (6mm+4mm) en reemplazado del cotizado (laminado 3mm+3mm).
- Se da aviso que el templado laminado solicitado tiene una demora de 45 días de fabricación una vez hecha la medición.
- CONTRACT se compromete a enviarle a la DO un detalle del encuentro entre el techo de vidrio y la carpintería C12.

INSTALACION ELECTRECTICA

- La DO solicito que la canalización de los artefactos de iluminación sean a través de cañería "Daisa".
- La DO nos informó del cambio de ubicación de tomas eléctricos. Se espera la ubicación definitiva en obra.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada.
Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, en caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.