

Redactada por: Gabriela Carvallo

AFAP-SURA MINUTA 08

FECHA 14/01/13

LUGAR Oficinas de Afap-Sura

CLIENTE AFAP-SURA

OBRA Oficinas Comerciales Afap-Sura

Empresa

Email

Integrantes

TEMA

DEFINIDO

Rack	Se cotizará rack 18U Se incluirá servidor de impresión y video	
Cableado estructurado	Categoría 6	
PDU	Se incluirá dentro del rack	
Puestos de trabajo	Cada puesto contará con 2 schukos + 1 toma 3 en línea (ninguno estabilizado) Cada puesto tendrá identificación indicando a qué patchera llega y a qué boca de las mismas	
Phone booth	Contará con 2 tomas 3 en línea	
Control de acceso	Incorporar 2 puntas de red al lado de la puerta de acceso Se cotizan canalizaciones vacías	
CCTV	Incorporar 1 punta de red para cámara IP encima de puerta de acceso al exterior Prever colocación de cámara IP Se cotizan canalizaciones vacías	
Impresora	Afap Sura definirá dónde va ubicada una impresora. Esta impresora requiere 2 puntas de red adicionales	

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.