

FECHA 16/04/13

LUGAR Oficinas IKE

CLIENTE IKE ASISTENCIA

OBRA Manuel Ugarte 1674

De: Hernan Arancibia [mailto:harancibia@ikeasistencia.com]

Enviado el: Miércoles, 02 de Enero de 2013 17:52

Para: Ivan Roman

CC: Natalia Grau

Asunto: Adicionales

Ivan:

Como lo conversamos, necesito contemplar lo siguiente:

1.- Cantidad de puestos de red y electricidad en base al criterio enunciado y explicitado.

2.- Controles de acceso con la siguiente distribución

- Puerta principales de 4 y 5 con controles dentro y fuera de la misma (cuatro).
- Sala de cómputos (uno) y botonera.
- Ingreso al CAT (dos) y botonera dentro de cada puerta.

Por lo que suman 7 controles de acceso en lugar de 6 presupuestados

Además necesitamos contemplar control de presentismo que no si si el actual presupuesto estaba incluido.

3.- Cotizar UPS única de 20 KVA APC, en lugar de las dos de 10 KVA.

4.- Las dimensiones de las impresoras son las siguientes:

- Impresora multifunción: Prof. 46 cm Alto 38 cm y Ancho 44 cm

- Impresora Laser: Prof. 52 cm Alto 41 cm y Ancho 42 cm
Estas dos impresoras son para cada isla de impresión

Saludos

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.