

FECHA **18/02/2013**

LUGAR Oficinas SAMSUNG ELECTRONICS

CLIENTE **SAMSUNG**

OBRA **San Martín 629 – Piso 1º**

From: Federico Acevedo <f.acevedo@samsung.com>

Date: Mon, 18 Feb 2013 13:15:40 -0300

To: 'Pablo Ha' <pablo.ha@samsung.com>; 'Francisco Javier Henjes' <f.henjes@samsung.com>

Cc: 'Maria Laura Speranza' <MSperanza@contract.com.ar>; 'Karen Contreras' <kcontreras@contract.com.ar>; 'Nestor Sisto' <nsisto@contract.com.ar>; 'Natalia Grau' <ngrau@contract.com.ar>; <carlos.olivera@serviciotecnica.com.ar>; 'Eduardo A. Besuschio' <eduardo.besuschio@serviciotecnica.com.ar>; 'Fausto Di Cancia' <fdicancia@contract.com.ar>; 'Ariel Benito' <a.benito@samsung.com>; 'Maximiliano Gonzalez' <max.gonzalez@samsung.com>

Subject: Minuta nº1 (15/2) San Martín 1º Piso + pendientes de obras

Estimados, estos son los puntos vistos en la reunión:

- 1.- Se estableció fecha de terminación de la obra completa (sin ninguna tarea faltante) para el 20 de marzo.
- 2.- Se realizarán para la alimentación de las evaporadoras, tres circuitos diferentes con una llave que corte los tres circuitos simultáneamente (consumo de cada evaporadora 0,86 amp, alimentación 220)
- 3.- Se realizará un circuito de 380 con una llave de corte al pie de la condensadora (consumo pack de condensadoras 57 amp)
- 4.- El cableado de termostatos se realizará en 6 circuitos distintos (uno por cada zona), desde cada evaporadora al datacenter donde se colocará una caja de 20 x 20 aprox. La canalización a cargo de Contract se hará en caño de ¾" si cada circuito se hace de manera independiente, si se juntan en algún sector se canalizará con diámetro acorde.

Saludos,
Federico Acevedo

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



