



Dario Correa <dcorrea@contract.com.ar>

Minuta reunión viernes 05/04

1 mensaje

Dario Correa <dcorrea@contract.com.ar>

5 de abril de 2013 15:33

Para: Jorge Almada <Jorge.Almada@nextel.com.ar>, marcelo.manobla@nextel.com.ar, Laura Tabak <Laura.Tabak@nextel.com.ar>

CC: Marcelo Abella <mabella@contract.com.ar>, Alejandro Mariani <amariani@contract.com.ar>

En el día de la fecha se realizo una reunión en la que se definieron las medidas que se tomaran en base a la disponibilidad del grupo electrogeno que hay destinado a esta sucursal.

1. Se procederá a la desconexión de los compresores para que puedan funcionar solo en ventilación los siguientes equipos:

- *Split sector caja
- *Split sector conteo
- *Split oficina supervisor AP
- *Split oficina supervisor AR
- *Split pañol
- *Equipo bajo silueta sala de espera y acceso discapacitados
- *Split office
- *Split dealer piso 1

Teóricamente y en base a las pruebas realizadas oportunamente el gasto con los equipos de AA que detallo a continuación:

- *Bajo silueta retail
- *Bajo silueta administración dealer
- *Split server

Mas la iluminación rondaría los:

20kva

Consumo del Roof top que quedara en servicio

20kva

Estimación consumo de:

- *Pc
- *Maquinas de café
- *Impresoras
- *Dispenser
- *Televisores
- *Heladera con freezer
- *Micondas
- *Etc

22 kva

Total estimado de consumo con estas restricciones

62 Kva

Para poder llevar adelante esta propuesta se consensuaron algunas tareas que paso a detallar:

- *No cambiar el vidrio de cajas, así favorecer la circulación del aire.

El vidrio de cambio se entregara y guardara en el deposito.

- *Desconectar artefactos de 4 dicroicas en el sector de retail

- *No dejar fijas las ventanas del piso 1

*Modificar los tableros para la colocación de UPS que alimentaran a las alarmas, servidor de enlace, servidor de seguridad y panel de incendio.

- *Colocar jabalina para el grupo electrogeno

*colocar escalera con guarda hombre para acceso a entrepiso.

Se fija el día Miércoles 10/04 a las 11.00 Hs para realizar la prueba y medición real.

Saludo atentamente

Correa Dario

Correo enviado desde una BlackBerry® de Nextel