

FECHA 07/08/13

LUGAR Rulero

CLIENTE ISAURA

OBRA Nuevas oficinas

Para resumir lo que hablamos ayer del presupuesto paso a detallar los ítems a revisar:

-15.01: agregar cristal de piso a techo en local 30.

-19.03/19.04: revisar de acuerdo a los criterios expresados en cuanto a reparto de cargas y tipo de protecciones diferenciales y termomagnéticas.

-19.05/19.06: se excluye de la provisión, el conexionado del UPS y su puesta en marcha es por ISAURA S.A.

En el piso técnico se debe perforar toda la base del Rack B, un rectángulo a definir para el Rack A y se debe dejar una canalización desde el piso técnico hasta el T-SEC-C para conducir por esta los cables de alimentación y salida del UPS.

En el tablero T-SEC-C además se debe alojar el interruptor tripolar de alimentación al UPS (63 amp), el de tripolar salida principal (50amp) y todos los conjuntos bipolares diferencial- termomagnética que resulten para alimentar las cargas.

Para clarificar lo anterior envió un esquema en borrador

El Rack B va a estar en la obra al inicio de los trabajos.

-20.04: se excluye de la provisión.

-20.06: no es necesario

-20.07 : no está comprendido en el alcance, sugerimos que se defina con el propietario del piso 24 que destino quiere dar a los cables que viene de ese piso.

-22.00: por ahora no se incluye en la provisión.

-25.02: revisar y simplificar para bajar su costo

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.