

FECHA 03/10/13

LUGAR Sarmiento 530 P3

CLIENTE Banco Industrial

OBRA Banco Industrial

Empresa	Email	Integrantes
BANCO INDUSTRIAL	cbavera@bancoindustrial.com.ar	Carlos Bavera
BANCO INDUSTRIAL	spelliccioni@bancoindustrial.com.ar	Hugo Noguera
BANCO INDUSTRIAL	mperez@contract.com.ar	Silvina Pelliccioni
CONTRACT	jsantilli@contract.com.ar	María Fernanda Pérez
CONTRACT	ransaldo@gnba.com.ar	Juan Pablo Santilli
CONTRACT	gmartino@gnba.com.ar	Ricardo Ansaldo
CONTRACT		Gerardo Martino

Títulos Principales:

REQUERIMIENTOS BASICOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA E INFORMÁTICA

TEMA	NOTAS
GENERAL	Se coordinó una reunión en la que participaran personal de IT y electricidad de Bind. Contract asistió a la misma con sus asesores respectivos en los temas enunciados. Se informó que en la reunión se verán todos los temas solicitados por Contract pero que todos aquellos que dependan de decisiones de compra de diferentes equipos o instalaciones se elevarán internamente para darnos una respuesta. En la misma se revisaron los puntos detallados a continuación.

	El espacio físico para la UPS con su pack de baterías es de 4m x 3m. La nueva UPS deberá tener una autonomía de 10min mínimo.
TABLEROS ELECTRICOS	Se ha definido la utilización de Schneider como marca de los mismos.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.