

CLIENTE GUYER & REGULES
DIRECCIÓN WTC FZ - PISO 8
TELÉFONO 2626 1515 - ext. 205
CONTACTO VENANCIO TRIGO
FECHA 28/02/2014
RESPONSABLE ARQ. GABRIEL BALSAMO



		REFERENCIA DE LOCAL SEGÚN LAYOUT						
	INFRAESTRUCTURA	A	B	C	D	E	suma	ponderación máxima
1	VIDRIOS	3	-	3	3	3	12	12
2	PUERTAS MADERA	-	3	-	-	-	3	3
3	PUERTAS CORTAFUEGO	-	-	-	-	-	-	-
4	PINTURA PAREDES - ANTEPECHOS	3	3	1	3	3	13	15
5	CIELORRASO CONTÍNUO: PINTURA-ESTADO	3	3	3	3	3	15	15
6	CIELORRASO MODULAR: PLACAS-ESTRUCTURA	3	3	3	3	3	15	15
7	ZÓCALOS	3	3	3	3	3	15	15
8	PISO TECNICO	3	3	3	3	3	15	15
9	PISOS: ALFOMBRA-VINILICOS-CERAMICAS	3	3	3	3	3	15	15
10	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	3	3	1	3	3	13	15
11	DIFUSORES / REJILLAS / EXTRACTORES	3	3	3	3	3	15	15
12	VINILOS-LOGOS	3	-	2	3	3	11	12
13	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	3	3	3	3	3	15	15
14	TOMAS ELECTRICA	3	3	3	2	3	14	15
	EQUIPAMIENTO - ACCESORIOS							
15	ESCRITORIOS / SILLAS	3	-	3	3	3	12	12
16	MUEBLES GUARDADO	-	3	3	3	3	12	12
17	ARTEFACTOS SANITARIOS: INODOROS - BACHAS	-	3	-	-	3	6	6
18	ARTEFACTOS SANITARIOS: PILETAS COCINA	3	3	-	-	-	6	6
19	GRIFERÍAS y ACCESORIOS	3	2	-	-	3	8	9
20	CORTINAS	3	-	3	3	3	12	12
	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y SEÑALÉTICA							
21	EXTINTORES	-	-	-	3	3	6	6
22	LUMINARIAS EMERGENCIA	3	3	3	3	3	15	15
23	DETECTORES DE HUMO y PARLANTES	3	3	3	3	3	15	15
24	ROCIADORES	3	3	3	3	3	15	15
25	CONTROL DE ACCESO	-	-	3	-	-	3	3
	suma	57	53	49	56	63		
	ponderación máxima	57	54	54	57	63		

CLIENTE GUYER & REGULES
DIRECCIÓN WTC FZ - PISO 8
TELÉFONO 2626 1515 - ext. 205
CONTACTO VENANCIO TRIGO
FECHA 28/02/2014
RESPONSABLE ARQ. GABRIEL BALSAMO



	INFRAESTRUCTURA	LOCAL	N° REFERENCIA	DESCRIPCION
4	PINTURA DE PAREDES - ANTEPECHOS	C	I	Pintar tapa de cielorraso (color bordeau) esperando AA
10	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	C	II	Falta regular sector recepción
12	VINILOS-LOGOS	C	III	Caída parte de la letra
14	TOMAS ELECTRICA	D	IV	En observación, se cortan llaves térmicas del C1 al C6 en tablero
19	GRIFERÍAS y ACCESORIOS	B	V	Tornillo de herraje de apertura puerta inodoro-baño damas

CLIENTE
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CONTACTO
FECHA
RESPONSABLE

GUYER & REGULES
WTC FZ - PISO 8
2626 1515 - ext. 205
VENANCIO TRIGO
28/02/2014
ARQ. GABRIEL BALSAMO



PEDIDOS CLIENTE

SECTOR	DESCRIPCION

SUGERENCIAS CONTRACT

SECTOR	DESCRIPCION

CLIENTE GUYER & REGULES
DIRECCIÓN WTC FZ - PISO 8
TELÉFONO 2626 1515 - ext. 205
CONTACTO VENANCIO TRIGO
FECHA 22/01/2014
RESPONSABLE ARQ. PABLO PÉREZ

