



Ximena Torres <xtorres@contract.com.ar>

Relevamiento en obra

1 mensaje

Alejandro Mariani <amariani@contract.com.ar>

10 de diciembre de 2013, 15:18

Para: Fabio DeFelippis <fabio.defelippis@ar.nufarm.com>, Gustavo Teller <gteller@invema.com.ar>

CC: Luis Basile <direcciontecnica@invema.com.ar>, Gustavo Mirabal mirabal <gustavo.mirabal@gmail.com>, Juan Ignacio Passera <juanipassera@hotmail.com>, Ximena Torres <xtorres@contract.com.ar>, Marcelo Abella <mabella@contract.com.ar>

Estimados, buen día.

En función a nuestra reunión del día de ayer mantenida en obra con Luis, Gustavo y Juan Ignacio repasamos el listado de status del piso.

Adjunto respuestas enviadas por Luis con mis comentarios en color rojo.

En principio acordamos tareas tanto para el propietario como para el locatario. Las mismas serán coordinadas entre Juan Ignacio Passera, por parte de Contract y Gustavo Mirabal, por parte del propietario.

Adicionalmente a esto, se vio in situ la necesidad de desplazar el termotanque dado que, de dejarlo en la posición actual, quedaría sobre el rack de sistemas con el sabido inconveniente que podría acarrear una pérdida del mismo sobre el equipamiento electrónico. La nueva ubicación propuesta es sobre el cielorraso del sector cocina.

Por otro lado se procedió al picado del contrapiso en el sector del server para alojar las bandejas porta cables que acceden al rack. Una vez instaladas se rellenará con hormigón liviano y se terminará con piso vinílico.

Luis, sobre estos dos últimos puntos y tal lo visto en obra, te solicitamos por favor la autorización formal.

Cualquier duda estamos a disposición.

Saludos!

Arq. Alejandro Mariani

Team Manager

amariani@contract.com.ar

Tucumán 117 - Piso 7º
Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 11 4516-0722
www.contract.com.ar

Una empresa
socia del grupo



Por favor, considere el medio ambiente antes de imprimir este e-mail.

Esta comunicación y sus archivos anexos son para uso exclusivo del destinatario y contienen información CONFIDENCIAL. De haber recibido esta comunicación por error, o si Ud. no es uno de los destinatarios consignados, le solicitamos eliminar este correo electrónico - conjuntamente con sus adjuntos- de su sistema y contactarse con el remitente. Muchas gracias.

**Respuestas informe preliminar relevamiento fotográfico piso 22-Final.doc**

30K

