

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: K+N/ Oficina Regional

Reunión: Reunion N°9 Reunion Clima

Fecha: 01-04-2014 Hora Inicio: 15:30 Hora Término: 17:00

Lugar: Oficinas Cliente

Observaciones: Soluciones a clima

Asistentes

Asistentes: Andrea Guerra, Carla Martinez, Carolina Muñoz, Carolina Valenzuela, Javiera Paloma, Luis Parada, mercedes castuera, Rodrigo Nuñez

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Intercambiador de Calor	Administración a cargo de Rodrigo Nuñez, autoriza la NO instalación del intercambiador de calor, aplicando un ducto de entrada y salida, donde no se mezclen los olores. Esta faena sera cotizada y ejecutada por el especialista de contract.
Equipo de Clima Servidor	Se propone instalar en condensador del equipo split en la sala de seguridad con descarga de aire al exterior. Un ducto bajo la pasada del ducto de toma de aire exterior. Este quipo iria colgado sobre la altura de 2.0 mts. a la losa. Esta propuesta debe ser enviada a la administración para aprobación.
Información Varios	Reenviar a CBRE informacion enviada a Paula Acevedo correspondeinte a los m2 de cielo y pavimentos y fechas de entrega en obra.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
diseño y ubicación de condensadora spit	I.Ruiz	Enviar Plano con ubicación y diseño de condensadora de split para area de srevidor en zona de seguridad	02-04-2014

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.