

FECHA	27/03/14	LUGAR	Obra
CLIENTE	GDF Suez	OBRA	WTC 4
Empresa	Email	Integrantes	
GNLS	eduardo.vetere@ecs.com.ar	Eduardo Vetere	
GNLS	pedro.gonzalez@gnls.com.uy	Pedro González	
Contract	dmateo@contract.com.uy	Daniel Mateo	
Contract	gcarvallo@contract.com.uy	Gabriela Carvallo	

- 1) DISTRIBUCION BANDEJAS ELECTRICA: El replanteo de las bandejas bajo piso técnico propuesto por Contract fue aprobado.
- 2) FM200: Contract presentará presupuesto y evaluará las previsiones necesarias para su instalación. (ver nota A)
- 3) CANALIZACIONES VACIAS PARA SEGURIDAD: Se solicitaron canalizaciones vacías para CCTV. GNLS enviará plano con la ubicación de cámaras. (ver nota B)
- 4) HDMI/VGA: Se dejan cables HDMI/VGA en las 3 TV. En recepción se conectará TV con PC en puesto de recepcionista. Cada TV cuenta con 1 puesto de datos. En la sala de capacitación se prevé 1 puesto de datos para un interlocutor.
- 5) AUTOMATIZACIÓN ILUMINACION: Contract verificará si es posible cortar automatización de forma manual. (ver not C)
- 6) DIMENSIONES RACK: Contract verificará las dimensiones solicitadas originalmente para el rack. (ver nota D)
- 7) PLANO SALA IT: Contract enviará layout con sala IT. (ver nota E)
- 8) CIRCUITO DE ILUMINACIÓN: se aprobó circuito de iluminación. (ver nota F)
- 9) TOMAS DE SERVICIO: se solicitaron más tomas de servicio. Se enviará plano para su aprobación (ver nota G)

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

Notas- 3 de abril :

- A. A partir de adicional 2 aprobado, se contratará asesor para elaborar proyecto de combate de incendios con sistema FM200.
- B. Las canalizaciones vacías para CCTV están contempladas en el presupuesto. El coaxil irá por bandeja de datos y subirá por tabique hasta cielorraso. Dado que las cámaras provistas por A.Castro no son PoE, se deberá cotizar su electrificación, que contará con circuito independiente y será por cielorraso. Contract propone que para la instalación de la cámara se deje una plaqueta en el cielorraso con el toma de eléctrica y el cableado de la cámara para su conexión.
- C. La automatización propuesta como opcional en el presupuesto admite ser desactivada manualmente. GNLS confirmará si desea instalar este sistema.
- D. El rack solicitado es de 80x80cm. El cotizado por Contract es 80x100cm modelo Open Sky. No hay diferencia en costos en caso de querer cambiar sus dimensiones. GNLS confirmará qué rack desea instalar.
- E. Contract envió plano de sala IT, GNLS debe aprobar distribución.
- F. Contract envió plano, GNLS debe aprobarlo.
- G. Los tomas de servicio están incluidos en adicional 2 aprobado.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.