



MINUTA Nº 5/ 7/Mayol/2014

p/ VISA:	Claudio Stranges	claudio.stranges@visa.com.ar
	Miguel Lopez	mlopez@visa.com.ar
p/ ENERCOM.	Sergio Sosa	sergio_sm76@hotmail.com
p/ CONTRACT:	Carlos A. Pereira	cpereira@contract.com.ar

Reunión: Edificio VISA Cerrito 740 – piso 7º y 8º

Fecha: 07-05-14

TEMAS TRATADOS

Se tratan los siguientes puntos:

- A pedido de Visa se hará una comparativa de precios entre los Ø de los cables por futuro crecimiento de la UPS de 60kva a 80kva. Teniendo en cuenta las modificaciones que se deberán hacer dentro de los tableros, esto será considerado como adicional de obra ya que el diámetro contratado es de Ø35mm para un UPS de 60kva.
- Los Ø sobre los que se hará la comparativa serán de Ø35mm / Ø50mm / Ø70mm.

Cualquier error u omisión detallada en la minuta por favor póngase en contacto con nosotros a la brevedad.