

REQUERIMIENTOS IT

SALA DE DATOS

- 1) Especificar requerimientos. Definir cantidad de racks, dimensiones y tipo sistema de aire acondicionado.

No es necesario una sala de datos, la gente de Aguada iba a tirar una fibra (Multimodo) desde la sala de datos del 19 al piso 3, por lo que con 1 Rack abierto de 45U para poner 1 switch y una patchera para los puestos de trabajo, cámaras de video vigilancia, Wifi e impresoras, estaríamos. Organizadores Horizontales.

- 2) Cableado estructurado. Determinar categoría y marca

Cableado UTP Categoría 6a Marca Furukawa, Systimax o Panduit.

- 3) UPS, estabilizador – especificar tipos, requerimientos, cantidades, ubicación

Habría que verificar si la UPS del piso 19 puede alimentar al piso 3 y si le da la capacidad. (Estamos aviguando con el proveedor si es posible)

Nota: Bajo Ups principalmente deberían estar: Los puestos de Atencion al cliente, Camaras de Vigilancia, control de acceso y Wifi.

- 4) Requerimientos de armado de racks

CONFORMACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: cantidad y tipo de tomas, cantidad de bocas de red, yomas estabilizados.

- 5) Puestos de trabajo tipo.

Actualmente tenemos 4 Tomas 2 de los cuales son bajo UPS y 1 boca de Red por escritorio.

Redactada por:

IT-requerimientos.doc

- 6) Mesas en salas de reuniones.

Actualmente tenemos 4 Tomas y 2 boca de Red por escritorio.

- 7) Puesto de trabajo en privados.

Actualmente tenemos 4 Tomas y 2 boca de Red por escritorio.

EQUIPAMIENTO DE TRABAJO

- 8) Tipos de impresoras, dimensiones y conexiones. Determinar cantidad de scanners, trituradoras de papel, etc., si los hubiera.

2 Impresoras Multifuncionales, 1 trituradora de papel (opcional)

- 9) VCC en sala de reuniones principal; canalizaciones vacías de mesa a TV; previsiones para proyector y pantalla. Tipo de pantalla y proyector.

La sala principal, es la única que debería contemplar la posibilidad de poner un equipo de VC Lifesize, el resto de las salas deberían contemplar, VGA, HDMI Y USB desde la mesa hacia la tele para conectar equipo de Hangouts (Ej: ChromeBox)

Idealmente debería tener una pantalla LCD grande para VC (según tamaño de la sala) y posibilidad de Pantalla para proyección como soporte de la VC.

- 10) Canalizaciones para TV cable, conexiones HDMI, VGA

- 11) Telefonía – VPN, analógica. (No se cotiza)

- 12) Bloomberg

WIFI

- 13) Wifi. Confirmar necesidad

SI, hay que comprar los Access Point y licenciamiento para el controlador.

SEGURIDAD

- 14) Control de acceso. Determinar tipo de lectoras, necesidad de tarjetas, de reloj para control horario, compatibilidad con sistema del edificio.

Ubicación. Pulsador .

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

Redactada por:

IT-requerimientos.doc

15) Video portero; portero simple – determinar conexión a puesto de trabajo y apertura desde central telefónica.

16) Alarma contra intrusos

OTROS:

Definir cualquier otro tipo de requerimiento que se considere pertinente.

Todo elemento que no esté especificado en esta minuta no se verá reflejado en el presupuesto.