

FECHA 12/ 01/15

LUGAR Arocena 1626

CLIENTE ADT

OBRA NUEVAS OFICINAS

ADT

pneves@tycoint.com

Pablo Neves

CONTRACT

ccapouya@contract.com.uy
dmateo@contract.com.uyCarolina Capouyá
Daniel Mateo

JLL

Juan_Diaz@gensler.com

Juan Díaz

La siguiente minuta refleja lo conversado en la reunión del día de la fecha.

Se deja constancia que, en visita realizada al sitio de la obra en el día de la fecha, Contract detectó que varios sectores del alisado de piso realizado hasta el momento en los niveles 1 y 2 (trabajos de la empresa Gonzalez-Cano), no alcanza la altura de 5cm acordada oportunamente.

Se adjuntan fotos.

