



Cesar P

11:52 (Hace 1 hora.)



para De:, mí, Romina, Federico, Para:, Hernan

Estimados:

Confirmo la Factibilidad de avanzar con la Alternativa A, de acuerdo al Informe N°2 de Julio Blasco Diez, agregando una nueva condensadora de 8HP.

Se aprueba el mayor caudal de agua de torre (4.61m3/h). Indicar de que lado se instalará.

Se deberá coordinar con la DDO / Administración para la conexión a la montante, previo vaciado de la misma.

Gracias,