



BAYER – Minuta 9 - Reunión 07-06-2017

Redactada por: Federico Chaplin

FECHA: 7/06/17

CLIENTE: BAYER

OBRA: Oficinas MUNRO

PARTICIPANTES:

Eduardo Irvine Reid, BAYER
Federico Chaplin, CONTRACT
Daniel Cavallo, Dalux

1- TEMAS TRATADOS

1. CRONOGRAMA

Contract había presentado el informe 8 de avance de obra y el cronograma actualizado en el que se informaba que existían 2 semanas de desvío por causas ajenas a Contract. Recién el 8/6/2017 terminarán de retirar todo el equipamiento y vamos a tratar de mantener la nueva fecha de entrega 15/6/2017 informada en la minuta 8 a pesar de que la fecha establecida era el 5/6/2017 entre ambas partes que se iba a retirar todo.

2. ECONOMÍAS Y DEMASIAS 1 / CERTIFICADO 1

Bayer no pudo revisar el balance 1 y el certificado 1, por estar con visitas de Alemania. Se le informó que se hicieron los cambios y aperturas de ítems según lo acordado en la última reunión. Bayer acordó revisarlo esta semana.

3. TOMAS DE CAJAS ACKERMAN

Se le entregó a Bayer una muestra del Toma de 20A marca Jeluz, como única alternativa, para cambiar los tomas shuko de las cajas existentes. Bayer no aceptó esos tomas y marca, solicitó dejar todos los shukos existentes dentro de cada caja y armar chicotes con ficha shuko también a los puestos.

4. CAJAS ACKERMAN DE SERVICIO

Bayer solicitó dejar en funcionamiento y fuera de los puestos de trabajo las cajas Ackerman de servicio. Para mantenimiento y limpieza.


5. PUESTOS DE TRABAJO

Bayer solicitó colocar en cada pata, con tapa plástica, de los puestos de trabajo una bornera marca Phoenix Contact. Y desde esa bornera subir y ubicar los cables sin Cablecanal con precintos plásticos hasta los tomas. Bayer entregó muestra de la bornera a Dalux.



BAYER – Minuta 9 - Reunión 07-06-2017

Redactada por: Federico Chaplin



Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comuniquen por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto.