

---

**PHILIPS LIGHTING**

OBRA: ADECUACION OFICINA PHILIPS LIGHTING BUENOS AIRES

---

**Fecha:** 16/08/2017

**Destinatario:** Turner & Townsend

**Emisor:** Arq. Leandro Mazzeo

**Referencia:** Cableado UTP existente

Se informa por la presenta que se ha realizado la verificación del cableado utp bajo piso en sector Open Space.

Se presentan fallas en 8 UTP. Los mismos serán identificados con una cinta de color en el extremo del cable

Arq. Leandro Mazzeo

Por Contract Workplaces

Arq. Victoria Hernández Cañas

Por Turner Townsend

Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por aceptada la presente orden de servicio