

NOTA 03**BANCO CIUDAD BS. AS.**

obra: SUCURSAL C. PELLEGRINI N° 251

NOTA AIRE ACONDICIONADO / RE-INGENIERIA DE OBRAS.

Fecha: 28/05/09

A: GERENCIA DE AREA DE GESTION DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS

Por intermedio de la presente, presentamos a Uds. los planos de re-ingeniería del rubro Aire Acondicionado, según los siguientes detalles:

- Reubicación de unidades exteriores, en Terraza accesible de de 1° piso. (según nota anexa Nota n° 2).
- Zonificación de equipos interiores/área operativas. Se proyecta una nueva zonificación racional para las unidades interiores, sus conductos y sus difusores de inyección y retorno; a fin de no "mezclar" las zonas ó áreas a abastecer. (ver plano nuevo).
- Equivalencia de unidades interiores y exteriores Daikin / Trane. (por temas de disponibilidad de entregas y mayor capacidad, aprox. 4 Ton. Totales; redundancia de equipos en áreas públicas).
- Tendidos generales y ubicación relativa de los equipos externos, según los cateos que se realizarán durante la primera semana de obras generales.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta posterior.

Por CONTRACT

Arq. Roberto Cammilleri