

CLIENTE:	ITBA
OBRA:	INGENIERIA INFORMATICA
LUGAR:	25 DE MAYO 457 - PISO 6
FECHA:	02/02/2010



MINUTA DE REUNION N°1		
Asistentes	Nombre	E-mail
ITBA	Silvia Gomez (SG)	sgomez@itba.edu.ar
	Leticia Gomez (LG)	
	Jose Maria Izaguirre (JI)	jizaguirre@itba.edu.ar
	Oswaldo Rosso (OR)	orosso@itba.edu.ar
CONTRACT	Brenda Vaccaro (BV)	bvaccaro@contract.com.ar
	Ximena D'Urso (XD)	xdurso@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
Laboratorio Captura de Movimiento: Se acordo que en el mismo, el sector de piso por donde pasa la bandeja de datos y electricidad quede alfombrado (en lugar del piso ceramico) para facilitar el acceso al cableado. En el tabique divisorio entre este y el servidor se alojaran dos puestos completos (2 bocas de datos y 4 de tension para cada uno).
Laboratorio de Video Juegos: Se definio que en el mismo se le solicitara a la administracion del edificio que coloque solo dos terminales de fancoil y en ambos casos paralelos a la ventana, aun asi uno de ellos impida la apertura de la misma. Este pedido debera ser homologado por la administracion. El tercer terminal no sera instalado para poder dar un mayor aprovechamiento del espacio. SG solicito que se incorporaran dos puestos completos mas en este sector. (el puesto completo para los laboratorios cuenta con 1 boca de datos y 3 bocas de tension). Solamente en este sector los tomas seran colocados a 90cm. del nivel de piso terminado. En el resto de los locales donde haya tomas a pared los mismos se colocaran a 30cm. del nivel de piso terminado.
Laboratorios zona central: SG y JI solicitaron se prevea la instalacion de proyectores tomados a losa en los 4 laboratorios de 20 personas. Asimismo nos indicaran, segun el proyector con el que cuenten, a que distancia dejar prevista la instalacion por sobrecielorraso y la posicion del soporte el cual sera provisto por el ITBA. XD explico la dificultad que generaba dejar los paneles moviles embutidos en nichos al frente y se acordo plegar los mismos sobre una de las paredes. Adjunto plano con la modificacion, acalrando que en lugar de plegarlos sobre el plano de las carpinterias entre filas de puestos los plegaremos sobre el frente para evitar incomodidad entre los alumnos por no haber suficiente espacio. Al mismo tiempo se nivelan los frentes para dar lugar a la instalacion de pizarras. De este modo no quedara lugar disponible para ubicar estanterias, aguardo confirmacion. En estos 4 laboratorios los puestos seran instalados en periscopios instalados en el piso a eje de centro de mesas. Para cada posicion esta prevista una boca de datos y 3 de tension.
Oficinas frente LN Alem: En estos locales se dejaran previstos tomas de datos y tension a 30cm. del nivel de piso terminado en los tabiques perpendiculares al frente. Los tomas estaran agrupados en el centro de cada tabique.
Acciones a seguir:
Quedo a la espera de la aprobacion del plano adjunto para proseguir con el armado de la tabiqueria y canalizaciones necesarias.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.