

MINUTA DE REUNION

Nº 6

CLIENTE: INDRA
OBRA: OFICINAS Chile
FECHA: 18-01-10

Antecedentes

Asistentes por parte de INDRA

1. María Cristina Dibán
2. Alfonso Pedraza
3. Ruben Muñoz

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Cristian Alvarado
2. Arq. Lorena Troncoso

Lugar de reunión:

Oficinas Contract

DESARROLLO DE TEMAS

- 1.- la puerta de acceso presenta problemas en el ajuste del cierre magnético.
- 2.-La puerta que esta al lado del CAU presenta descuadre.
- 3.-falta cubierta en despacho.
- 4.-falta energizar PDU.
- 5.-falta canalizar patch de voz.
- 6.-falta canalizar bandeja de rack nuevo.
- 7.-tenemos que entregar la cotización de la rampa.
- 8.-detalles en el CAU:

Cambiar canaleta y mejorar burlete

El rack eléctrico tiene corte en las terminaciones.

Validar que el nodo dos tenga energía del generador.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.