

CLIENTE:	ENERGY CONSULTING SERVICES
OBRA:	REMODELACIÓN DE OFICINAS
LUGAR:	BOUCHARD 710, SEMI PISO 8° Y PISO 9°
FECHA:	14/04/2010



MINUTA DE REUNIÓN	
Asistentes	E-mail
Carlos Canosa	carlos.canosa@ecs.com.ar
Marcelo Garaffa	marcelo.garaffa@gdfsuezla.com
Adalberto Aquino	Aaquino@NAA.COM.AR
Alejandro Avatte	aavatte@contract.com.ar
Desarrollo de temas:	
Contract solicita a Energy la definición respecto a los soportes para los proyectores a instalar tanto en el 8° como en el 9° piso	
Se aprobó en obra todo lo referente a las cañerías vacías de las salas de reuniones de los pisos 8° y 9°	
Energy solicita que el mueble de apoyo para los equipos de video conferencia y sonido de la sala de reuniones ubicada en el 8° piso, cuenten con cuatro puertas de vidrio sobre el extremo izquierdo, y de madera sobre el derecho.	
Energy solicita, como trabajo adicional, la incorporación de cañería vacía en la sala de gerencia del 9° piso, la cual deberá contener todas las canalizaciones necesarias para instalar proyector, pantalla de proyección, dos parlantes, TV plano y tomas asociados	
Energy solicita, como trabajo adicional, la ejecución de un refuerzo metálico bajo el piso técnico del 9° piso para la incorporación de equipos UPS, así como la incorporación de nuevos pedestales por el consiguiente incremento de cargas sobre las placas	
Energy solicita, como trabajo adicional, la fabricación de una estructura metálica para la soportación de tres estabilizadores por cuarto de cableado/Server, compuesta mediante una estructura metálica que garantice la separación entre equipo y equipo de por lo menos 20 cm	
Energy solicita, como trabajo adicional, la incorporación de un toma de servicio provisional bajo el piso técnico del Server del 9° piso, a la altura de 1 Rack instalado en el día de ayer	
Acciones a seguir	
CONTRACT realizará las cotizaciones adicionales de las tareas identificadas como "trabajo adicional"	
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.	